

中種子町水道事業施設位置図

位置図



牧川配水池 V=96 m³

草之木送水ポンプ場

坂元配水池 V=70 m³

上之城加圧施設

浜津脇配水池 V=148 m³

浜津脇浄水場 給水能力 210 m³/日

浜津脇導水ポンプ室

浜津脇水源(湧水)

竹之川減圧槽 V=4 m³

脇之川水源 取水量 200 m³/日

広野減圧槽

二十番貯水池 貯水量 55,000 m³
取水量 300 m³/日

平鍋水源地 取水量 3,150 m³/日

深井戸 取水量 400 m³/日

春田配水池 V=45 m³

第2北部配水池 V=150 m³

第2北部浄水場 給水能力 110 m³/日

北部浄水場 給水能力 230 m³/日

第3北部水源 取水量 210 m³/日

北部配水池 V=117 m³

第3北部配水池 V=130 m³

北部水源 取水量 100 m³

秋佐野減圧槽 V=1.1 m³

大塩屋減圧槽 V=6 m³

大塩屋配水池 V=35 m³

中之町配水池 V=114 m³

古房加圧施設

郡原配水池 V=12 m³

古房浄水場 給水能力 4,250 m³/日

古房水源地 400 m³/日

配水池 V=1,589 m³

古房配水池 V=100 m³/日

満足山加圧施設 V=20 m³

阿高磯配水池 V=275 m³

西之山加圧施設 V=57 m³

輪野尾加圧施設 V=5 m³

屋久津加圧施設

田島加圧施設 V=15 m³

本村西加圧施設 V=4 m³

熊野配水池 V=145 m³

中田配水池 V=97 m³

南部浄水場 給水能力 V=120 m³/日

南部水源 取水量 65 m³/日

長谷配水池 V=50 m³