

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11210065680 号

発行日 令和3年10月21日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人

鹿児島県薬剤師会

会長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎三丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和3年10月4日		11時46分		天候(前日) 晴		(当日) 曇	
施 設 の 名 称		(名 称) 南種子町 上水道 中央浄水場 上里配水池系 (採水地点) 上里集落公民館							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準 (省略不可能+追加項目)							
採 水 者		(氏 名) 大倉野 良平		(所 属) (公社) 鹿児島県薬剤師会					
採 水 時		(気 温) 26.7 ℃		(水 温) 25.5 ℃		(残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	臭気	異常なし	異常でないこと		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	色度	0.5度未満	5度以下		
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	24	濁度	0.2度未満	2度以下		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		ー以下余白ー				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.1mg/L	10mg/L以下						
6	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下						
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
8	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下						
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
10	ジブロモクロロメタン	0.007mg/L	0.1mg/L以下						
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
12	総トリハロメタン	0.019mg/L	0.1mg/L以下						
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
14	ブロモジクロロメタン	0.002mg/L	0.03mg/L以下						
15	ブロモホルム	0.010mg/L	0.09mg/L以下						
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
17	塩化物イオン	19.1mg/L	200mg/L以下						
18	蒸発残留物	103mg/L	500mg/L以下						
19	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下						
20	pH値	7.6	5.8以上8.6以下						
21	味	異常なし	異常でないこと						
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検 査 期 日		令和3年10月4日 ～ 令和3年10月21日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検 査 責 任 者		田中 瑞穂							

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11210065700 号

発行日 令和3年10月21日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市千次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和3年10月4日		11時40分		天候(前日) 晴		(当日) 曇	
施 設 の 名 称		(名 称) 南種子町上水道 中央浄水場 野大野配水池系 (採水地点) キャトルセンター							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(51項目)							
採 水 者		(氏 名) 大久保 剛		(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会					
採 水 時		(気 温) 28.5℃		(水 温) 29.1℃		(残留塩素) 0.1mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	総トリハロメタン	0.013mg/L	0.1mg/L以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下		
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	0.001mg/L	0.03mg/L以下		
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	ブロモホルム	0.007mg/L	0.09mg/L以下		
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下		
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下		
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下		
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	15.4mg/L	200mg/L以下		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.1mg/L	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下		
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	19.2mg/L	200mg/L以下		
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	41mg/L	300mg/L以下		
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	116mg/L	500mg/L以下		
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下		
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下		
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下		
21	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下	47	pH値	7.3	5.8以上8.6以下		
22	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと		
23	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと		
24	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	50	色度	0.5度未満	5度以下		
25	ジブロモクロロメタン	0.005mg/L	0.1mg/L以下	51	濁度	0.2度未満	2度以下		
26	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		－以下余白－				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検 査 期 日		令和3年10月4日 ～ 令和3年10月21日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検 査 責 任 者		田中 瑞穂							

水質検査結果書

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

発行日 令和3年10月21日

会長 上野 泰弘

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年10月4日 11時40分 天候(前日) 晴 (当日) 曇			
施設の名称	(名称)南種子町上水道 中央浄水場 野大野配水池系 (採水地点)キャトルセンター			
水質区分	(区分)浄水 (水道種類)上水道 (検査目的)水道法			
検査分類	滞留水採水			
採水者	(氏名)大久保 剛 (所属)(公社)鹿児島県薬剤師会			
採水時	(気温)28.5℃ (水温)29.1℃ (残留塩素)0.1mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	
	-以下余白-			
判定（水質基準等の定めのない項目は除く） 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	令和3年10月4日 ～ 令和3年10月21日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	田中 瑞穂			

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11210065640 号

発行日 令和3年10月21日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人

鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和3年10月4日		12時22分	天候(前日)	晴	(当日)	曇
施 設 の 名 称	(名 称) 南種子町上水道 摺久保浄水場 平山配水池系 (採水地点) 浜田海水浴場						
水 質 区 分	(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検 査 分 類	水質基準 (省略不可能+追加項目)						
採 水 者	(氏 名) 大倉野 良平		(所 属) (公社) 鹿児島県薬剤師会				
採 水 時	(気 温) 29.2 ℃		(水 温) 28.8 ℃	(残留塩素) 0.1mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	臭気	異常なし	異常でないこと
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	色度	0.5度未満	5度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	24	濁度	0.2度未満	2度以下
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		－以下余白－		
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.1mg/L	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.002mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下				
15	ブロモホルム	0.002mg/L	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	17.9mg/L	200mg/L以下				
18	蒸発残留物	96mg/L	500mg/L以下				
19	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
20	pH値	7.1	5.8以上8.6以下				
21	味	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検 査 期 日	令和3年10月4日 ～ 令和3年10月21日						
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検 査 責 任 者	田中 瑞穂						

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎菜試 第 11210066880 号

発行日 令和3年10月22日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和3年10月5日		10時57分		天候(前日) 曇		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 南種子町上水道 西部浄水場 立石配水池系 (採水地点) 西海分団消防詰所							
水 質 区 分		(区 分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法							
検 査 分 類		水質基準 (省略不可能+追加項目)							
採 水 者		(氏 名) 大倉野 良平 (所 属) (公社) 鹿児島県薬剤師会							
採 水 時		(気 温) 30.0 ℃ (水 温) 29.0 ℃ (残留塩素) 0.2mg/L							
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	味	異常なし	異常でないこと		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	臭気	異常なし	異常でないこと		
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	24	色度	0.5度未満	5度以下		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	25	濁度	0.2度未満	2度以下		
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.1mg/L	10mg/L以下		ー以下余白ー				
6	塩素酸	0.07mg/L	0.6mg/L以下						
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
8	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下						
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
10	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L	0.1mg/L以下						
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
12	総トリハロメタン	0.005mg/L	0.1mg/L以下						
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
14	ブロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下						
15	ブロモホルム	0.004mg/L	0.09mg/L以下						
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
17	塩化物イオン	38.3mg/L	200mg/L以下						
18	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	105mg/L	300mg/L以下						
19	蒸発残留物	231mg/L	500mg/L以下						
20	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下						
21	pH値	7.5	5.8以上8.6以下						
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検 査 期 日		令和3年10月5日 ～ 令和3年10月22日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検 査 責 任 者		田中 瑞穂							

1

発行日 令和3年10月21日

鹿兒島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
鹿兒島市与次郎二丁目8番15号
〒895-0041 電話 099-255-2850

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和3年10月4日		12時40分	天候(前日)	晴	(当日)	曇
施 設 の 名 称	(名 称) 南種子町上水道 西部浄水場 崎原配水池系 (採水地点) 本村集落公民館						
水 質 区 分	(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検 査 分 類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採 水 者	(氏 名) 大久保 剛		(所 属) (公社) 鹿児島県薬剤師会				
採 水 時	(気 温) 29.5℃		(水 温) 29.1℃	(残留塩素) 0.1mg/L			
N0	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	N0	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	味	異常なし	異常でないこと
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	臭気	異常なし	異常でないこと
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	24	色度	0.5度未満	5度以下
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	25	濁度	0.2度未満	2度以下
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.1mg/L	10mg/L以下		ー以下余白ー		
6	塩素酸	0.06mg/L	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.006mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下				
15	ブロモホルム	0.005mg/L	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	38.7mg/L	200mg/L以下				
18	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	105mg/L	300mg/L以下				
19	蒸発残留物	221mg/L	500mg/L以下				
20	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
21	pH値	7.8	5.8以上8.6以下				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検 査 期 日	令和3年10月4日 ～ 令和3年10月21日						
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検 査 責 任 者	田中 瑞穂						

水質検査結果書

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

発行日 令和3年10月21日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

備	考	
検 査 期 日		令和3年10月4日 ～ 令和3年10月21日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11210066890 号

発行日 令和3年10月22日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人

鹿児島県薬剤師会

会長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2851

採 水 年 月 日		令和3年10月5日		11時15分		天候(前日) 曇		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 南種子町上水道 西部浄水場 砂坂配水池系 (採水地点) 砂坂集落公民館							
水 質 区 分		(区 分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法							
検 査 分 類		水質基準 (省略不可能+追加項目)							
採 水 者		(氏 名) 大倉野 良平 (所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会							
採 水 時		(気 温) 30.8℃ (水 温) 27.9℃ (残留塩素) 0.1mg/L							
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	pH値	7.5	5.8以上8.6以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	味	異常なし	異常でないこと		
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	24	臭気	異常なし	異常でないこと		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	25	色度	0.5度未満	5度以下		
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.1mg/L	10mg/L以下	26	濁度	0.2度未満	2度以下		
6	塩素酸	0.07mg/L	0.6mg/L以下		ー以下余白ー				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
8	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下						
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
10	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L	0.1mg/L以下						
11	臭素酸	0.001mg/L	0.01mg/L以下						
12	総トリハロメタン	0.004mg/L	0.1mg/L以下						
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
14	ブロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下						
15	ブロモホルム	0.003mg/L	0.09mg/L以下						
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
17	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下						
18	塩化物イオン	38.5mg/L	200mg/L以下						
19	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	105mg/L	300mg/L以下						
20	蒸発残留物	239mg/L	500mg/L以下						
21	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検 査 期 日		令和3年10月5日 ～ 令和3年10月22日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検 査 責 任 者		田中 瑞穂							

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11210066900 号

発行日 令和3年10月22日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和3年10月5日		11時33分	天候(前日)	曇	(当日)	晴
施 設 の 名 称	(名 称) 南種子町上水道 西部浄水場 野尻配水池系 (採水地点) 野尻集落公民館						
水 質 区 分	(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検 査 分 類	水質基準 (省略不可能+追加項目)						
採 水 者	(氏 名) 大倉野 良平		(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会				
採 水 時	(気 温) 28.8℃		(水 温) 27.1℃	(残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	味	異常なし	異常でないこと
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	臭気	異常なし	異常でないこと
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	24	色度	0.5度未満	5度以下
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	25	濁度	0.2度未満	2度以下
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.1mg/L	10mg/L以下		ー以下余白ー		
6	塩素酸	0.06mg/L	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.002mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下				
15	ブロモホルム	0.002mg/L	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	38.5mg/L	200mg/L以下				
18	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	105mg/L	300mg/L以下				
19	蒸発残留物	240mg/L	500mg/L以下				
20	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
21	pH値	7.5	5.8以上8.6以下				
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検 査 期 日	令和3年10月5日 ～ 令和3年10月22日						
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検 査 責 任 者	田中 瑞穂						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11210066910 号

発行日 令和3年10月22日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2830

採 水 年 月 日	令和3年10月5日		11時47分		天候(前日) 曇		(当日) 晴	
施 設 の 名 称	(名 称) 南種子町上水道 西部浄水場 小田配水池系 (採水地点) 小田集落公民館							
水 質 区 分	(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類	水質基準 (省略不可能+追加項目)							
採 水 者	(氏 名) 大倉野 良平		(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会					
採 水 時	(気 温) 26.8℃		(水 温) 27.1℃		(残留塩素) 0.1mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	味	異常なし	異常でないこと	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	臭気	異常なし	異常でないこと	
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	24	色度	0.5度未満	5度以下	
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	25	濁度	0.2度未満	2度以下	
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.1mg/L	10mg/L以下		ー以下余白ー			
6	塩素酸	0.07mg/L	0.6mg/L以下					
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下					
8	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下					
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下					
10	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L	0.1mg/L以下					
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下					
12	総トリハロメタン	0.006mg/L	0.1mg/L以下					
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下					
14	ブロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下					
15	ブロモホルム	0.005mg/L	0.09mg/L以下					
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下					
17	塩化物イオン	38.5mg/L	200mg/L以下					
18	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	105mg/L	300mg/L以下					
19	蒸発残留物	238mg/L	500mg/L以下					
20	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下					
21	pH値	7.5	5.8以上8.6以下					
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。								
検 査 期 日	令和3年10月5日 ～ 令和3年10月22日							
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号							
検 査 責 任 者	田中 瑞穂							

1

採 水 年 月 日	令和3年10月4日			12時10分	天候(前日) 晴		(当日) 曇
施 設 の 名 称	(名 称) 南種子町上水道 西部浄水場 下西目配水池系 (採水地点) 高田氏 宅						
水 質 区 分	(区 分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法						
検 査 分 類	水質基準 (省略不可能+追加項目)						
採 水 者	(氏 名) 大久保 剛 (所 属) (公社) 鹿児島県薬剤師会						
採 水 時	(気 温) 30.0 ℃ (水 温) 28.1 ℃ (残留塩素) 0.2mg/L						
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	味	異常なし	異常でないこと
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	臭気	異常なし	異常でないこと
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	24	色度	0.5度未満	5度以下
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	25	濁度	0.2度未満	2度以下
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.1mg/L	10mg/L以下		ー以下余白ー		
6	塩素酸	0.07mg/L	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.004mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下				
15	ブロモホルム	0.003mg/L	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	38.3mg/L	200mg/L以下				
18	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	104mg/L	300mg/L以下				
19	蒸発残留物	220mg/L	500mg/L以下				
20	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
21	pH値	7.4	5.8以上8.6以下				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検 査 期 日	令和3年10月4日 ～ 令和3年10月21日						
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検 査 責 任 者	田中 瑞穂						

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11210066870 号

発行日 令和3年10月22日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人

鹿児島県薬剤師会

会長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和3年10月5日		10時29分		天候(前日) 曇		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 南種子町上水道 島間浄水場 島間配水池系 (採水地点) 小平山集落公民館							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準 (省略不可能+追加項目)							
採 水 者		(氏 名) 大倉野 良平		(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会					
採 水 時		(気 温) 28.5 ℃		(水 温) 26.7 ℃		(残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	味	異常なし	異常でないこと		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	臭気	異常なし	異常でないこと		
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	24	色度	0.5度未満	5度以下		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	25	濁度	0.2度未満	2度以下		
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.6mg/L	10mg/L以下		ー以下余白ー				
6	塩素酸	0.19mg/L	0.6mg/L以下						
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
8	クロロホルム	0.001mg/L	0.06mg/L以下						
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
10	ジブロモクロロメタン	0.012mg/L	0.1mg/L以下						
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
12	総トリハロメタン	0.024mg/L	0.1mg/L以下						
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
14	ブロモジクロロメタン	0.005mg/L	0.03mg/L以下						
15	ブロモホルム	0.006mg/L	0.09mg/L以下						
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
17	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下						
18	塩化物イオン	20.4mg/L	200mg/L以下						
19	蒸発残留物	110mg/L	500mg/L以下						
20	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下						
21	pH値	7.5	5.8以上8.6以下						
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検 査 期 日		令和3年10月5日 ～ 令和3年10月22日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検 査 責 任 者		田中 瑞穂							

水質検査結果書

発行日 令和3年10月12日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市中央2丁目8番15号
電 話 099-253-8935代 F A X 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和3年10月5日		8時57分		天候(前日) 曇		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 南種子町上水道 中央浄水場 (採水地点) 八久保水源							
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検 査 分 類		指標菌							
採 水 者		(氏 名) 大倉野 良平		(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会					
採 水 時		(気 温) 22.6℃		(水 温) 20.2℃		(残留塩素) *****			
N0	検 査 項 目 名			検 査 結 果			単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)			検出する			/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			0			/100mL		
	ー以下余白ー								
備 考									
検 査 期 日		令和3年10月5日 ～ 令和3年10月12日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 責 任 者		田中 瑞穂							

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11210066920 号

発行日 令和3年10月12日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市千次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代) F A X 099-255-2850

採水年月日	令和3年10月5日 9時12分 天候(前日) 曇 (当日) 晴			
施設の名称	(名称)南種子町上水道 島間浄水場 (採水地点)島間水源 (島間川支流)			
水質区分	(区 分)原水 (水道種類)上水道 (検査目的)クリプトスポリジウム等対策指針			
検査分類	指標菌			
採水者	(氏 名)大倉野 良平 (所 属)(公社)鹿児島県薬剤師会			
採水時	(気 温)25.8℃ (水 温)21.5℃ (残留塩素)*****			
N0	検 査 項 目 名	検 査 結 果	単 位	備 考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和3年10月5日 ～ 令和3年10月12日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			