

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1
依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

鹿児島県 第 11220048870 号
発行日 令和4年8月17日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市次郎二丁目8番15号
電話 099-255-8936 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年8月8日	10時26分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 中央浄水場 下中配水池系 (採水地点) 下中分団消防詰所					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 小脇		(所属) 水道課			
採水時	(気温) 33.1℃		(水温) 29.8℃		(残留塩素) 0.35mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	19.1mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.2	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和4年8月8日 ~ 令和4年8月17日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11220049050 号

発行日 令和4年8月29日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備	考	
検 査 期 日		令和4年8月8日 ～ 令和4年8月29日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1
依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

鹿県薬試 第 11220048880 号
発 行 日 令和4年8月17日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市亨次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935代 FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和4年8月8日	9時33分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施 設 の 名 称	(名 称) 南種子町上水道 中央浄水場 上里配水池系 (採水地点) 上里集落公民館					
水 質 区 分	(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法	
検 査 分 類	水質基準(9項目)					
採 水 者	(氏 名) 小脇		(所 属) 水道課			
採 水 時	(気 温) 31.9℃		(水 温) 23.2℃		(残留塩素) 0.25mg/L	
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	18.7mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.3	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備 考						
検 査 期 日	令和4年8月8日 ~ 令和4年8月17日					
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検 査 責 任 者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11220049060 号

発行日 令和4年8月29日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和4年8月8日		9時33分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施設の種類		(名称)南種子町上水道 中央浄水場 上里配水池系 (採水地点)上里集落公民館							
水质区分		(区 分)浄水		(水道種類)上水道		(検査目的)水道法			
検査分類		水質基準(臭・臭2項目)							
採水者		(氏名)小脇		(所 属)水道課					
採水時		(気温)31.9℃		(水温)23.2℃		(残留塩素)0.25mg/L			
No	検 査 項 目 名	検 査 結 果		基 準 値		備 考			
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満		0.00001mg/L以下					
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満		0.00001mg/L以下					
	-以下余白-								
判定（水質基準等の定めのない項目は除く） 上記検査項目については水質基準等に適合。									
備 考									
検査期日		令和4年8月8日 ～ 令和4年8月29日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者		田中 瑞穂							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1
依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

鹿児島県 第 11220048890 号
発行日 令和4年8月17日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市千太郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2830

採水年月日	令和4年8月8日	10時52分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 中央浄水場 西之配水池系 (採水地点) 西之分団消防詰所					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 小脇	(所属) 水道課				
採水時	(気温) 34.6℃	(水温) 29.9℃	(残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	19.1mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.5	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和4年8月8日 ~ 令和4年8月17日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11220049070 号

発行日 令和4年8月29日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8985(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年8月8日 10時52分 天候(前日) 晴 (当日) 晴			
施設の名称	(名 称) 南種子町上水道 中央浄水場 西之配水池系 (採水地点) 西之分団消防詰所			
水質区分	(区 分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(臭・臭2項目)			
採水者	(氏 名) 小脇 (所 属) 水道課			
採水時	(気 温) 34.6℃ (水 温) 29.9℃ (残留塩素) 0.3mg/L			
N0	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			
判定（水質基準等の定めのない項目は除く） 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備 考				
検 査 期 日	令和4年8月8日 ～ 令和4年8月29日			
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検 査 責 任 者	田中 瑞穂			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1
依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

鹿児島県 第 11220048900 号
発行日 令和4年8月17日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年8月8日	11時07分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 中央浄水場 野大野配水池系 (採水地点) キャトルセンター					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 小脇		(所属) 水道課			
採水時	(気温) 33.5℃		(水温) 31.1℃		(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	2/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	19.1mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.3	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和4年8月8日 ~ 令和4年8月17日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿県薬試 第 11220049080 号

発行日 令和4年8月29日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和4年8月8日		11時07分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施設の名称		(名称)南種子町上水道 中央浄水場 野大野配水池系 (採水地点)キャトルセンター							
水质区分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(加臭2項目)							
採水者		(氏名)小脇		(所 属)水道課					
採水時		(気温)33.5℃		(水温)31.1℃		(残留塩素)0.3mg/L			
No	検 査 項 目 名			検 査 結 果		基 準 値		備 考	
1	ジェオスミン			0.000001mg/L未満		0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール			0.000001mg/L未満		0.00001mg/L以下			
	ー以下余白ー								
判定（水質基準等の定めのない項目は除く） 上記検査項目については水質基準等に適合。									
備考									
検査期日		令和4年8月8日 ～ 令和4年8月29日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者		田中 瑞穂							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1
依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

鹿児島薬試 第 11220048790 号
発行日 令和4年8月17日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市南次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(FAX) 099-255-2830

採水年月日	令和4年8月8日	9時17分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 摺久保浄水場 長谷配水池系 (採水地点) 長谷分団消防詰所					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 小脇		(所属) 水道課			
採水時	(気温) 32.8℃		(水温) 22.1℃		(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	18.0mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	6.8	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和4年8月8日 ~ 令和4年8月17日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11220048970 号

発行日 令和4年8月29日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市宇次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935代 FAX 099-255-2850

[illegible]

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備	考	
検 査 期 日		令和4年8月8日 ～ 令和4年8月29日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1
依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

鹿児島県 第 11220048800 号
発行日 令和4年8月17日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田 原 弘
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
電話 099-253-8936 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年8月8日	9時51分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 摺久保浄水場 平山配水池系 (採水地点) 浜田海水浴場					
水質区分	(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏 名) 小脇		(所 属) 水道課			
採水時	(気 温) 34.8℃		(水 温) 30.8℃		(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	18.0mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	6.9	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備 考						
検査期日	令和4年8月8日 ~ 令和4年8月17日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿県薬試 第 11220048980 号

発行日 令和4年8月29日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市宇次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日		令和4年8月8日		9時51分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施設の名称		(名称)南種子町上水道 摺久保浄水場 平山配水池系 (採水地点)浜田海水浴場							
水質区分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(加臭2項目)							
採水者		(氏名)小脇				(所属)水道課			
採水時		(気温) 34.8℃		(水温) 30.8℃		(残留塩素) 0.3mg/L			
No	検査項目名	検査結果		基準値		備考			
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満		0.00001mg/L以下					
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満		0.00001mg/L以下					
	-以下余白-								
判定（水質基準等の定めのない項目は除く） 上記検査項目については水質基準等に適合。									
備考									
検査期日		令和4年8月8日 ～ 令和4年8月29日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者		田中 瑞穂							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1
依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

鹿児島県 第 11220048810 号
発行日 令和4年8月17日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市年次郎二丁目8番15号
電話 099-253-6935 FAX 099-255-2860

採水年月日	令和4年8月8日 9時59分 天候(前日) 晴 (当日) 晴			
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 西部浄水場 立石配水池系 (採水地点) 西海分団消防詰所			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 小田 (所属) 水道課			
採水時	(気温) 34.7℃ (水温) 33.0℃ (残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	38.9mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	7.3	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	ー以下余白ー			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	令和4年8月8日 ~ 令和4年8月17日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	田中 瑞穂			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿嶋葉試 第 11220048990 号
 発行日 令和4年8月29日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 平田原 弘
〒890-8589 鹿児島市中央町二丁目8番15号
電話 099-255-8935代 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年8月8日 9時59分 天候(前日) 晴 (当日) 晴					
施設の名称	(名 称) 南種子町上水道 西部浄水場 立石配水池系 (採水地点) 西海分団消防詰所					
水質区分	(区 分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(化°臭2項目)					
採水者	(氏 名) 小田			(所 属) 水道課		
採水時	(気 温) 34.7 ℃ (水 温) 33.0 ℃ (残留塩素) 0.2mg/L					
N0	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考		
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
	-以下余白-					
判定（水質基準等の定めのない項目は除く） 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備 考						
検査期日		令和4年8月8日 ～ 令和4年8月29日				
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号				
検査責任者		田中 瑞穂				

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿児島県 第 11220048820 号

発行日 令和4年8月17日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田原 一彦
〒890-8589 鹿児島市千代田二丁目8番15号
電話 099-253-8935代 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年8月8日	10時39分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 西部浄水場 崎原配水池系 (採水地点) 本村集落公民館					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 小脇	(所属) 水道課				
採水時	(気温) 32.3℃	(水温) 30.4℃	(残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	38.8mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.6	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和4年8月8日 ~ 令和4年8月17日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿嶋薬試 第 11220049000 号

発行日 令和4年8月29日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市每次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1
依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

鹿児島県 第 11220048830 号
発行日 令和4年8月17日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市有次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(FAX) 099-255-2880

採 水 年 月 日		令和4年8月8日		9時45分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 南種子町上水道 西部浄水場 砂坂配水池系 (採水地点) 砂坂集落公民館							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(9項目)							
採 水 者		(氏 名) 小田		(所 属) 水道課					
採 水 時		(気 温) 30.3 ℃		(水 温) 30.1 ℃		(残留塩素) 0.2mg/L			
N0	検 査 項 目 名	検 査 結 果		基 準 値		備 考			
1	一般細菌	0/mL		100/mL以下					
2	大腸菌	検出されない		検出されないこと					
3	塩化物イオン	38.7mg/L		200mg/L以下					
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満		3mg/L以下					
5	pH値	7.4		5.8以上8.6以下					
6	味	異常なし		異常でないこと					
7	臭気	異常なし		異常でないこと					
8	色度	0.5度未満		5度以下					
9	濁度	0.2度未満		2度以下					
	ー以下余白ー								
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
備 考									
検 査 期 日		令和4年8月8日 ～ 令和4年8月17日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検 査 責 任 者		田中 瑞穂							

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿嶋薬試 第 11220049010 号

発行日 令和4年8月29日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備	考	
検 査 期 日		令和4年8月8日 ～ 令和4年8月29日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1
依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

鹿児島県 第 11220048840 号
発行日 令和4年8月17日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田原 弘
〒890-8589 鹿児島市幸次郎二丁目8番35号
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年8月8日	9時25分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 西部浄水場 野尻配水池系 (採水地点) 野尻集落公民館					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 小田	(所属) 水道課				
採水時	(気温) 30.2℃	(水温) 30.3℃	(残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	38.9mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.3	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和4年8月8日 ~ 令和4年8月17日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿嶋薬試 第 11220049020 号

発行日 令和4年8月29日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

備	考	
検 査 期 日		令和4年8月8日 ～ 令和4年8月29日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1
依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

鹿児島県 第 11220048850 号
発行日 令和4年8月17日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市千代田二丁目8番15号
電話 099-253-8938 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年8月8日	9時02分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 西部浄水場 小田配水池系 (採水地点) 小田集落公民館					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 小田	(所属) 水道課				
採水時	(気温) 29.2℃	(水温) 29.0℃	(残留塩素) 0.25mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	38.6mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.4	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和4年8月8日 ~ 令和4年8月17日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11220049030 号

発行日 令和4年8月29日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

[illegible]

備	考	
検 査 期 日		令和4年8月8日 ～ 令和4年8月29日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1
依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

鹿児島県薬試 第 11220048860 号
発行日 令和4年8月17日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市厚狭二丁目8番15号
電話 099-253-8937 FAX 099-255-2830

採水年月日	令和4年8月8日	8時50分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 西部浄水場 下西目配水池系 (採水地点) 高田氏宅					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 小田 (所属) 水道課					
採水時	(気温) 30.5℃ (水温) 29.8℃ (残留塩素) 0.2mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	39.1mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.4	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和4年8月8日 ~ 令和4年8月17日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11220049040 号

発行日 令和4年8月29日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 吉田原 弘
〒890-8589 鹿児島市五犬丸二丁目8番35号
電 話 099-253-8983(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和4年8月8日		8時50分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施設の種類		(名称)南種子町上水道 西部浄水場 下西目配水池系 (採水地点)高田氏宅							
水質区分		(区 分)浄水 (水道種類)上水道						(検査目的)水道法	
検査分類		水質基準(加臭2項目)							
採水者		(氏名)小田						(所 属)水道課	
採水時		(気温)30.5℃		(水温)29.8℃		(残留塩素)0.2mg/L			
No.	検 査 項 目 名	検 査 結 果		基 準 値		備 考			
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満		0.00001mg/L以下					
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満		0.00001mg/L以下					
	-以下余白-								
判定（水質基準等の定めのない項目は除く） 上記検査項目については水質基準等に適合。									
備 考									
検 査 期 日		令和4年8月8日 ～ 令和4年8月29日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検 査 責 任 者		田中 瑞穂							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿児島県 第 11220054880 号

発行日 令和4年9月1日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田 原 一弘
〒890-8589 鹿児島市南次郎二丁目8番15号
電話 099-255-8935(TEL) FAX 099-255-2830

採 水 年 月 日		令和4年8月25日		9時06分		天候(前日) 晴		(当日) 雨	
施 設 の 名 称		(名 称) 南種子町上水道 島間浄水場 島間配水池系 (採水地点) 小平山集落公民館							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(9項目)							
採 水 者		(氏 名) 小脇		(所 属) 水道課					
採 水 時		(気 温) 28.6 ℃		(水 温) 28.4 ℃		(残留塩素) 0.25mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果		基 準 値		備 考			
1	一般細菌	0/mL		100/mL以下					
2	大腸菌	検出されない		検出されないこと					
3	塩化物イオン	21.0mg/L		200mg/L以下					
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満		3mg/L以下					
5	pH値	7.1		5.8以上8.6以下					
6	味	異常なし		異常でないこと					
7	臭気	異常なし		異常でないこと					
8	色度	0.5度未満		5度以下					
9	濁度	0.2度未満		2度以下					
	ー以下余白ー								

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年8月25日 ~ 令和4年9月1日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11220054890 号

発行日 令和4年9月13日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年8月25日 9時06分 天候(前日) 晴 (当日) 雨					
施設の名称	(名 称) 南種子町上水道 島間浄水場 島間配水池系 (採水地点) 小平山集落公民館					
水质区分	(区 分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(臭・臭2項目)					
採水者	(氏 名) 小脇 (所 属) 水道課					
採水時	(気 温) 28.6 ℃ (水 温) 28.4 ℃ (残留塩素) 0.25mg/L					
No	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考		
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
	-以下余白-					
判定（水質基準等の定めのない項目は除く） 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備 考						
検査期日	令和4年8月25日 ～ 令和4年9月13日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

採 水 年 月 日		令和4年8月8日		8時49分	天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 南種子町上水道 中央浄水場 (採水地点) 八久保水源						
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クロプトストリウム等対策指針		
検 査 分 類		指標菌						
採 水 者		(氏 名) 小脇		(所 属) 水道課				
採 水 時		(気 温) 28.9 ℃		(水 温) 20.6 ℃		(残留塩素) *****(		
NO	検 査 項 目 名			検 査 結 果		単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)			検出する		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			0		/100mL		
	ー以下余白ー							
備 考								
検 査 期 日		令和4年8月8日 ～ 令和4年8月17日						
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検 査 責 任 者		田中 瑞穂						

水質検査結果書

[illegible]

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1
依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

鹿児島県 第 11220048950 号
発行日 令和4年8月17日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市南与次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8350 FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和4年8月8日		8時58分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 南種子町上水道 中央浄水場 (採水地点) 第5水源							
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検 査 分 類		指 標 菌							
採 水 者		(氏 名) 小脇		(所 属) 水道課					
採 水 時		(気 温) 30.9 ℃		(水 温) 19.8 ℃		(残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名			検 査 結 果			単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)			検出されない			/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			0			/100mL		
	ー以下余白ー								
備 考									
検 査 期 日		令和4年8月8日 ~ 令和4年8月17日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 責 任 者		田中 瑞穂							

水質検査結果書

採水年月日		令和4年8月8日 9時12分 天候(前日) 晴 (当日) 晴					
施設の名称		(名　称)南種子町上水道 西部浄水場 (採水地点)西部水源					
水质区分		(区　分)原水 (水道種類)上水道 (検査目的)クリプトスポリジウム等対策指針					
検査分類		指標菌					
採水者		(氏　名)小田 (所　属)水道課					
採取時刻		(気温)30.8℃ (水温)23.0℃ (残留塩素)*****					
N0	検査項目名	検査結果			単位	備考	
1	大腸菌(定性)	検出されない			/100mL		
2	嫌気性芽胞菌（定量）	0			/100mL		
	-以下余白-						
備考							
検査期日		令和4年8月8日 ～ 令和4年8月17日					
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者		田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11220048910 号

発行日 令和4年8月17日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935代 FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和4年8月8日			11時26分		天候(前日) 晴		(当日) 晴		
施 設 の 名 称		(名 称) 南種子町上水道 島間浄水場 (採水地点) 島間水源 (島間川支流)									
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリウム等対策指針					
検 査 分 類		指標菌									
採 水 者		(氏 名) 小田			(所 属) 水道課						
採 水 時		(気 温) 32.0 ℃			(水 温) 23.2 ℃		(残留塩素) *****				
N0	検 査 項 目 名			検 査 結 果			単 位		備 考		
1	大腸菌(定性)			検出する			/100mL				
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			0			/100mL				
	ー以下余白ー										
備 考											
検 査 期 日		令和4年8月8日 ～ 令和4年8月17日									
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号									
検 査 責 任 者		田中 瑞穂									

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿県薬試 第 11220050540 号

発行日 令和4年8月25日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和4年8月8日	11時26分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施 設 の 名 称	(名 称) 南種子町上水道 島間浄水場 (採水地点) 島間水源 (島間川支流)					
水 質 区 分	(区 分) 原水 (水道種類) 上水道 (検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針					
検 査 分 類	クリプトスポリジウム等 原水					
採 水 者	(氏 名) 小田 (所 属) 水道課					
採 水 時	(気 温) 32.0℃ (水 温) 23.2℃ (残留塩素) *****					
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	単 位	備 考		
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L			
2	ジアルジア	検出されない	/10L			
	ー以下余白ー					
備 考						
検 査 期 日	令和4年8月10日 ～ 令和4年8月25日					
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検 査 責 任 者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11220048920 号

発行日 令和4年8月17日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市南与次郎二丁目8番16号
電話 099-253-8935(内) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和4年8月8日			11時35分	天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 南種子町上水道 島間浄水場 (採水地点) 拂山水源							
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検 査 分 類		指標菌							
採 水 者		(氏 名) 小田		(所 属) 水道課					
採 水 時		(気 温) 30.8℃		(水 温) 20.1℃		(残留塩素) ****			
N0	検 査 項 目 名			検 査 結 果		単 位		備 考	
1	大腸菌(定性)			検出する		/100mL			
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			0		/100mL			
	ー以下余白ー								
備 考									
検 査 期 日		令和4年8月8日 ～ 令和4年8月17日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 責 任 者		田中 瑞穂							