

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1
依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

鹿児島県 第 11220057660 号
発行日 令和4年9月14日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田原 弘
〒890-8589 鹿児島市亨次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年9月7日	10時44分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 中央浄水場 下中配水池系 (採水地点) 下中分団消防詰所					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 小田		(所属) 水道課			
採水時	(気温) 28.0℃		(水温) 29.5℃		(残留塩素) 0.2mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	19.0mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.5	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和4年9月7日 ~ 令和4年9月14日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備	考	
検 査 期 日		令和4年9月7日 ～ 令和4年9月28日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1
依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

鹿児島県 第 11220057670 号
発行日 令和4年9月14日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 中田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
電話 099-253-8950 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年9月7日	9時49分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 中央浄水場 上里配水池系 (採水地点) 上里集落公民館					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 小田		(所属) 水道課			
採水時	(気温) 28.0℃		(水温) 26.8℃		(残留塩素) 0.2mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	19.1mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.5	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和4年9月7日 ~ 令和4年9月14日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿県薬試 第 11220057800 号

発行日 令和4年9月28日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年9月7日 9時49分 天候(前日) 晴 (当日) 晴			
施設の名称	(名 称) 南種子町上水道 中央浄水場 上里配水池系 (採水地点) 上里集落公民館			
水質区分	(区 分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(加臭2項目)			
採水者	(氏 名) 小田 (所 属) 水道課			
採水時	(気 温) 28.0 ℃ (水 温) 26.8 ℃ (残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			
判定（水質基準等の定めのない項目は除く） 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備 考				
検 査 期 日	令和4年9月7日 ～ 令和4年9月28日			
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検 査 責 任 者	田中 瑞穂			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿児島県 第 11220057680 号

発行日 令和4年9月14日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田 弘
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
電話 099-255-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年9月7日	11時15分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 中央浄水場 西之配水池系 (採水地点) 西之分団消防詰所					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 小田		(所属) 水道課			
採水時	(気温) 28.9℃		(水温) 30.2℃		(残留塩素) 0.15mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	18.8mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.5	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和4年9月7日 ~ 令和4年9月14日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11220057810 号

発行日 令和4年9月28日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

備	考	
検 査 期 日		令和4年9月7日 ～ 令和4年9月28日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿児島県 第 11220057690 号

発行日 令和4年9月14日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田 弘
〒890-8589 鹿児島市南種子二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年9月7日	8時32分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 中央浄水場 野大野配水池系 (採水地点) キャトルセンター					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 小脇		(所属) 水道課			
採水時	(気温) 27.1℃		(水温) 30.1℃		(残留塩素) 0.1mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	19.0mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.2	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和4年9月7日 ~ 令和4年9月14日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11220057820 号

発行日 令和4年9月28日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原

〒890-8589 鹿児島市古次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

備	考	
検 査 期 日		令和4年9月7日 ～ 令和4年9月28日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1
依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

鹿児島県試 第 11220057580 号
発行日 令和4年9月14日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
電話 099-253-8935代 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年9月7日	9時31分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 摺久保浄水場 長谷配水池系 (採水地点) 長谷分団消防詰所					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 小田	(所属) 水道課				
採水時	(気温) 26.9℃	(水温) 26.2℃	(残留塩素) 0.25mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	17.9mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	6.8	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和4年9月7日 ~ 令和4年9月14日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎菜試 第 11220057710 号

発行日 令和4年9月28日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市吾次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

備	考	
検 査 期 日		令和4年9月7日 ～ 令和4年9月28日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿児島県 第 11220057590 号

発行日 令和4年9月14日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 牛田原 弘
〒890-8589 鹿児島市南種子二丁目8番15号
電話 099-253-8936代 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年9月7日	10時12分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 摺久保浄水場 平山配水池系 (採水地点) 浜田海水浴場					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 小田		(所属) 水道課			
採水時	(気温) 30.2℃		(水温) 28.3℃		(残留塩素) 0.2mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	17.8mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	6.9	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和4年9月7日 ~ 令和4年9月14日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11220057720 号

発行日 令和4年9月28日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

備	考	
検 査 期 日		令和4年9月7日 ～ 令和4年9月28日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1
依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

鹿児島県 第 11220057600 号
発行日 令和4年9月14日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田原 弘
〒890-8589 鹿児島市千太郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年9月7日	9時56分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 西部浄水場 立石配水池系 (採水地点) 西海分団消防詰所					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 小脇		(所属) 水道課			
採水時	(気温) 29.9℃		(水温) 30.2℃		(残留塩素) 0.2mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	39.3mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.2	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和4年9月7日 ~ 令和4年9月14日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿嶋薬試 第 11220057730 号

発行日 令和4年9月28日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市寺次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

備	考	
検 査 期 日		令和4年9月7日 ～ 令和4年9月28日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1
依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

鹿児島県 第 11220057610 号
発行日 令和4年9月14日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市有次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8931 FAX 099-255-2880

採水年月日	令和4年9月7日	10時59分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 西部浄水場 崎原配水池系 (採水地点) 本村集落公民館					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 小田	(所属) 水道課				
採水時	(気温) 28.0℃	(水温) 29.2℃	(残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	39.3mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.6	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和4年9月7日 ~ 令和4年9月14日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿嶋薬試 第 11220057740 号

発行日 令和4年9月28日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

備	考	
検 査 期 日		令和4年9月7日 ～ 令和4年9月28日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1
依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

鹿児島県 第 11220057620 号
発行日 令和4年9月14日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田原 弘
〒890-8589 鹿児島市千太郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年9月7日	9時37分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 西部浄水場 砂坂配水池系 (採水地点) 砂坂集落公民館					
水質区分	(区 分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏 名) 小脇		(所 属) 水道課			
採水時	(気 温) 29.7℃		(水 温) 29.2℃		(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	39.4mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.4	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和4年9月7日 ~ 令和4年9月14日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿嶋薬試 第 11220057750 号

発行日 令和4年9月28日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

備	考	
検 査 期 日		令和4年9月7日 ～ 令和4年9月28日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1
依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

鹿児島県試 第 11220057630 号
発行日 令和4年9月14日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市千太郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935代 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年9月7日	9時28分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 西部浄水場 野尻配水池系 (採水地点) 野尻集落公民館					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 小脇		(所属) 水道課			
採水時	(気温) 29.1℃		(水温) 28.9℃		(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	39.5mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.3	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和4年9月7日 ~ 令和4年9月14日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11220057760 号

発行日 令和4年9月28日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

備	考	
検 査 期 日		令和4年9月7日 ～ 令和4年9月28日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿児島県 第 11220057640 号

発行日 令和4年9月14日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市有次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935代 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年9月7日	9時06分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 西部浄水場 小田配水池系 (採水地点) 小田集落公民館					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 小脇		(所属) 水道課			
採水時	(気温) 28.6℃		(水温) 28.8℃		(残留塩素) 0.2mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	39.4mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.3	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和4年9月7日 ~ 令和4年9月14日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿嶋薬試 第 11220057770 号

発行日 令和4年9月28日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市寺次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年9月7日		9時06分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名 称	(名 称) 南種子町上水道 西部浄水場 小田配水池系 (採水地点) 小田集落公民館						
水質区分	(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(臭・臭2項目)						
採水者	(氏 名) 小脇		(所 属) 水道課				
採水時	(気 温) 28.6℃		(水 温) 28.8℃	(残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考			
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下				
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下				
	-以下余白-						
判定（水質基準等の定めのない項目は除く） 上記検査項目については水質基準等に適合。							
備 考							
検 査 期 日	令和4年9月7日 ～ 令和4年9月28日						
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検 査 責 任 者	田中 瑞穂						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1
依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

鹿児島薬試 第 11220057650 号
発行日 令和4年9月14日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
電話 099-238-8935代 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年9月7日 8時53分 天候(前日) 晴 (当日) 晴			
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 西部浄水場 下西目配水池系 (採水地点) 高田氏 宅			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 小脇 (所属) 水道課			
採水時	(気温) 28.2℃ (水温) 28.9℃ (残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	39.6mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	7.3	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	ー以下余白ー			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	令和4年9月7日 ~ 令和4年9月14日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	田中 瑞穂			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿嶋薬試 第 11220057780 号

発行日 令和4年9月28日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

備	考	
検 査 期 日		令和4年9月7日 ～ 令和4年9月28日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1
依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

鹿児島県 第 11220057570 号
発行日 令和4年9月14日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田原 弘
〒890-8589 鹿児島市千代田二丁目8番15号
電話 099-253-8935代 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年9月7日	11時02分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 島間浄水場 島間配水池系 (採水地点) 小平山集落公民館					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 小脇		(所属) 水道課			
採水時	(気温) 30.8℃		(水温) 29.7℃		(残留塩素) 0.15mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	20.5mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.2	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和4年9月7日 ~ 令和4年9月14日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿県薬試 第 11220057700 号

発行日 令和4年9月28日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

備	考	
検 査 期 日		令和4年9月7日 ～ 令和4年9月28日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		田中 瑞穂

水質検査結果書

発行日 令和4年9月14日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-255-8933(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年9月7日	8時37分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 中央浄水場 (採水地点) 八久保水源					
水質区分	(区分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針	
検査分類	指標菌					
採水者	(氏名) 小田		(所属) 水道課			
採水時	(気温) 25.1℃		(水温) 21.2℃		(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考	
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL		
	ー以下余白ー					
備考						
検査期日	令和4年9月7日 ～ 令和4年9月14日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11220057830 号

発行日 令和4年9月14日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和4年9月7日 11時27分 天候(前日) 晴 (当日) 晴			
施設の名称		(名 称) 南種子町上水道 島間浄水場 (採水地点) 島間水源 (島間川支流)			
水質区分		(区 分) 原水 (水道種類) 上水道 (検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検査分類		指標菌			
採水者		(氏 名) 小脇 (所 属) 水道課			
採水時		(気 温) 28.9 ℃ (水 温) 23.8 ℃ (残留塩素) *****(注1)			
N0	検査項目名	検 査 結 果		単 位	備 考
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL	
2	嫌気性芽胞菌 (定量)	2		/100mL	
	-以下余白-				
備 考					
検査期日		令和4年9月7日 ～ 令和4年9月14日			
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者		田中 瑞穂			