

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿児島県 第 11240058960 号
発行日 令和6年9月11日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市年次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年9月4日	10時30分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 中央浄水場 下中配水池系 (採水地点) 下中分団消防詰所					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 小田 (所属) 水道課					
採水時	(気温) 31.1℃ (水温) 30.9℃ (残留塩素) 0.2mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	18.3mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.3	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和6年9月4日 ~ 令和6年9月11日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11240059110 号

発行日 令和6年9月25日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備 考	
検 査 期 日	令和6年9月4日 ～ 令和6年9月25日
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 有村 賢治

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿児島県 第 11240058970 号

発行日 令和6年9月11日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市中央町二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年9月4日	9時30分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 中央浄水場 上里配水池系 (採水地点) 上里集落公民館					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 小田 (所属) 水道課					
採水時	(気温) 28.9℃ (水温) 30.1℃ (残留塩素) 0.1mg/L					
N0	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	18.9mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.5	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和6年9月4日 ~ 令和6年9月11日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治					

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿嶋薬試 第 11240059120 号

発行日 令和6年9月25日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

備	考	
検 査 期 日		令和6年9月4日 ～ 令和6年9月25日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 有村 賢治

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿児島県 第 11240058980 号
発行日 令和6年9月11日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市中央町二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年9月4日	11時01分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 中央浄水場 西之配水池系 (採水地点) 西之分団消防詰所					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 小田	(所属) 水道課				
採水時	(気温) 31.8℃	(水温) 30.9℃	(残留塩素) 0.15mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	18.8mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.5	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和6年9月4日 ~ 令和6年9月11日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治					

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11240059130 号

発行日 令和6年9月25日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

備	考	
検 査 期 日		令和6年9月4日 ～ 令和6年9月25日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 有村 賢治

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿児島試 第 11240058990 号
発行日 令和6年9月11日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市南大工町8番15号
電話 099-253-8935代 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年9月4日	8時36分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 中央浄水場 野大野配水池系 (採水地点) キャトルセンター					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 小脇		(所属) 水道課			
採水時	(気温) 27.8℃		(水温) 29.4℃	(残留塩素) 0.2mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	18.5mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.1	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和6年9月4日 ~ 令和6年9月11日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治					

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11240059140 号

発行日 令和6年9月25日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市下久保二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿児島県 第 11240058880 号

発行日 令和6年9月11日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市年次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和6年9月4日		8時50分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 南種子町上水道 摺久保浄水場 長谷配水池系 (採水地点) 長谷分団消防詰所							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(9項目)							
採 水 者		(氏 名) 小田		(所 属) 水道課					
採 水 時		(気 温) 27.9 ℃		(水 温) 28.1 ℃		(残留塩素) 0.25mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果		基 準 値		備 考			
1	一般細菌	0/mL		100/mL以下					
2	大腸菌	検出されない		検出されないこと					
3	塩化物イオン	17.8mg/L		200mg/L以下					
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満		3mg/L以下					
5	pH値	6.7		5.8以上8.6以下					
6	味	異常なし		異常でないこと					
7	臭気	異常なし		異常でないこと					
8	色度	0.5度未満		5度以下					
9	濁度	0.2度未満		2度以下					
	ー以下余白ー								

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年9月4日 ~ 令和6年9月11日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿嶋薬試 第 11240059030 号

発行日 令和6年9月25日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市牛久保二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年9月4日	8時50分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称)南種子町上水道 摺久保浄水場 長谷配水池系 (採水地点)長谷分団消防詰所					
水質区分	(区分)浄水	(水道種類)上水道	(検査目的)水道法			
検査分類	水質基準(臭・臭2項目)					
採水者	(氏名)小田			(所属)水道課		
採水時	(気温)27.9℃	(水温)28.1℃	(残留塩素)0.25mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
	-以下余白-					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和6年9月4日 ～ 令和6年9月25日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿児島県 第 11240058890 号
発行日 令和6年9月11日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市南大工町8番15号
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年9月4日	9時59分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 摺久保浄水場 平山配水池系 (採水地点) 浜田海水浴場					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 小田 (所属) 水道課					
採水時	(気温) 29.2℃ (水温) 29.5℃ (残留塩素) 0.15mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	17.7mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	6.8	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和6年9月4日 ~ 令和6年9月11日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治					

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎薬試 第 11240059040 号

発行日 令和6年9月25日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

備	考	
検 査 期 日		令和6年9月4日 ～ 令和6年9月25日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 有村 賢治

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿児島県 第 11240058900 号
発行日 令和6年9月11日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市南次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年9月4日	9時49分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 西部浄水場 立石配水池系 (採水地点) 西海分団消防詰所					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 小脇	(所属) 水道課				
採水時	(気温) 29.2℃	(水温) 30.1℃	(残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	38.2mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.3	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和6年9月4日 ~ 令和6年9月11日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治					

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿県薬試 第 11240059050 号

発行日 令和6年9月25日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和6年9月4日		
-----------	--	----------	--	--

備	考	
検 査 期 日		令和6年9月4日 ～ 令和6年9月25日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 有村 賢治

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿児島県試 第 11240058910 号
発行日 令和6年9月11日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市年次郎上丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年9月4日	10時45分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 西部浄水場 崎原配水池系 (採水地点) 本村集落公民館					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 小田 (所属) 水道課					
採水時	(気温) 29.9℃ (水温) 29.6℃ (残留塩素) 0.25mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	38.3mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.5	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和6年9月4日 ~ 令和6年9月11日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11240059060 号

発行日 令和6年9月25日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備 考	
検 査 期 日	令和6年9月4日 ～ 令和6年9月25日
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 有村 賢治

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿児島県 第 11240058920 号
発行日 令和6年9月11日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市厚次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年9月4日	9時36分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 西部浄水場 砂坂配水池系 (採水地点) 砂坂集落公民館					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 小脇 (所属) 水道課					
採水時	(気温) 27.9℃ (水温) 28.7℃ (残留塩素) 0.15mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	38.3mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.3	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和6年9月4日 ~ 令和6年9月11日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治					

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11240059070 号

発行日 令和6年9月25日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

備	考	
検 査 期 日		令和6年9月4日 ～ 令和6年9月25日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 有村 賢治

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿児島県 第 11240058930 号
発行日 令和6年9月11日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市年次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年9月4日	9時27分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 西部浄水場 野尻配水池系 (採水地点) 野尻集落公民館					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 小脇 (所属) 水道課					
採水時	(気温) 26.9℃ (水温) 30.3℃ (残留塩素) 0.25mg/L					
N0	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	38.3mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.2	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和6年9月4日 ~ 令和6年9月11日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治					

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11240059080 号

発行日 令和6年9月25日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備	考	
検 査 期 日		令和6年9月4日 ～ 令和6年9月25日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 有村 賢治

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿児島県 第 11240058940 号
発行日 令和6年9月11日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市毎次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年9月4日	9時01分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 西部浄水場 小田配水池系 (採水地点) 小田集落公民館					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 小脇 (所属) 水道課					
採水時	(気温) 27.1℃ (水温) 29.6℃ (残留塩素) 0.25mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	38.0mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.3	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー 以下余白 ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和6年9月4日 ~ 令和6年9月11日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治					

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11240059090 号

発行日 令和6年9月25日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

備	考	
検 査 期 日		令和6年9月4日 ～ 令和6年9月25日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 有村 賢治

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿児島県 第 11240058950 号
発行日 令和6年9月11日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市平次郎2丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年9月4日	8時51分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称)南種子町上水道 西部浄水場 下西目配水池系 (採水地点)高田氏宅					
水質区分	(区分)浄水 (水道種類)上水道 (検査目的)水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名)小脇 (所属)水道課					
採水時	(気温)28.3℃ (水温)31.4℃ (残留塩素)0.2mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	38.1mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.2	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和6年9月4日 ~ 令和6年9月11日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項)第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治					

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11240059100 号

発行日 令和6年9月25日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

備	考	
検 査 期 日		令和6年9月4日 ～ 令和6年9月25日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 有村 賢治

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿児島県 第 11240058870 号
発行日 令和6年9月11日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市中央町二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年9月4日	10時13分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 島間浄水場 島間配水池系 (採水地点) 小平山集落公民館					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 小脇 (所属) 水道課					
採水時	(気温) 28.5℃ (水温) 29.4℃ (残留塩素) 0.35mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	23.5mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	7.6	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和6年9月4日 ~ 令和6年9月11日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治					

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11240059020 号

発行日 令和6年9月25日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市牛久保二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

備	考	
検 査 期 日		令和6年9月4日 ～ 令和6年9月25日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 有村 賢治

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1
依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

鹿児島薬試 第 11240059010 号
発行日 令和6年9月11日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市手次郎二丁目8番15号
電 話 099-255-8935(代) F A X 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和6年9月4日		8時30分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 南種子町上水道 中央浄水場 (採水地点) 八久保水源							
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検 査 分 類		指標菌							
採 水 者		(氏 名) 小田		(所 属) 水道課					
採 水 時		(気 温) 25.1 ℃		(水 温) 21.9 ℃		(残留塩素) *****(			
NO	検 査 項 目 名			検 査 結 果			単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)			検出する			/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			1			/100mL		
	ー以下余白ー								
備 考									
検 査 期 日		令和6年9月4日 ～ 令和6年9月11日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 有村 賢治							

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿嶋薬試 第 11240059000 号

発行日 令和6年9月11日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-258-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和6年9月4日		
-----------	--	----------	--	--