

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11240115440 号

発行日 令和7年2月14日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和7年2月6日	10時25分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施 設 の 名 称	(名 称) 南種子町上水道 島間浄水場 (採水地点) 島間水源 (島間川支流)					
水 質 区 分	(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリアネス・リンウム等対策指針	
検 査 分 類	指標菌					
採 水 者	(氏 名) 臼元		(所 属) 水道課			
採 水 時	(気 温) 6.5 ℃		(水 温) 9.8 ℃		(残留塩素) *****	
N0	検 査 項 目 名	検 査 結 果		単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)	26		/100mL		
	ー 以下余白 ー					
備 考						
検 査 期 日	令和7年2月6日 ～ 令和7年2月14日					
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 有村 賢治					

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11240115450 号

発行日 令和7年2月14日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年2月6日	10時50分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称)南種子町上水道 島間浄水場 (採水地点)拂山水源					
水質区分	(区 分)原水	(水道種類)上水道	(検査目的)クリプトスポリジウム等対策指針			
検査分類	指標菌					
採水者	(氏名)臼元	(所属)水道課				
採水時	(気温)6.3℃	(水温)18.0℃	(残留塩素)*****			
N0	検査項目名	検査結果	単位	備考		
1	大腸菌(定性)	検出されない	/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL			
	-以下余白-					
備考						
検査期日	令和7年2月6日 ～ 令和7年2月14日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治					

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11240115460 号

発行日 令和7年2月14日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年2月6日		9時18分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称)南種子町上水道 西部浄水場 (採水地点)西部水源						
水質区分	(区 分)原水		(水道種類)上水道	(検査目的)クリプトスポリジウム等対策指針			
検査分類	指標菌						
採水者	(氏名)臼元		(所 属)水道課				
採水時	(気温)9.0℃		(水温)19.2℃	(残留塩素)*****			
N0	検査項目名	検査結果		単位	備考		
1	大腸菌(定性)	検出されない		/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL			
	-以下余白-						
備考							
検査期日	令和7年2月6日 ～ 令和7年2月14日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治						

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11240115470 号

発行日 令和7年2月14日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和7年2月6日	8時42分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施 設 の 名 称	(名 称) 南種子町上水道 中央浄水場 (採水地点) 八久保水源					
水 質 区 分	(区 分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検 査 分 類	指標菌					
採 水 者	(氏 名) 小田	(所 属) 水道課				
採 水 時	(気 温) 6.2℃	(水 温) 16.2℃	(残留塩素) *****			
N0	検 査 項 目 名	検 査 結 果	単 位	備 考		
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL			
2	嫌気性芽胞菌 (定量)	0	/100mL			
	ー以下余白ー					
備 考						
検 査 期 日	令和7年2月6日 ～ 令和7年2月14日					
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 有村 賢治					

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11240115480 号

発行日 令和7年2月14日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和7年2月6日	8時55分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施 設 の 名 称	(名 称) 南種子町上水道 中央浄水場 (採水地点) 第5水源					
水 質 区 分	(区 分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検 査 分 類	指標菌					
採 水 者	(氏 名) 小田	(所 属) 水道課				
採 水 時	(気 温) 7.8 ℃	(水 温) 19.1 ℃	(残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	単 位	備 考		
1	大腸菌(定性)	検出されない	/100mL			
2	嫌気性芽胞菌 (定量)	0	/100mL			
	ー以下余白ー					
備 考						
検 査 期 日	令和7年2月6日 ～ 令和7年2月14日					
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 有村 賢治					

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿嶋薬試 第 11240115510 号

発行日 令和7年2月21日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市千代次郎二丁目3番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年2月6日		10時25分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施 設 の 名 称		(名 称) 南種子町上水道 島間浄水場 (採水地点) 島間水源 (島間川支流)						
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検 査 分 類		クリプトスポリジウム等 原水						
採 水 者		(氏 名) 臼元		(所 属) 水道課				
採 水 時		(気 温) 6.5 ℃		(水 温) 9.8 ℃	(残留塩素) *****			
N0	検 査 項 目 名			検 査 結 果		単 位	備 考	
1	クリプトスポリジウム			検出されない		/10L		
2	ジアルジア			検出されない		/10L		
	ー以下余白ー							
備 考								
検 査 期 日		令和7年2月7日 ～ 令和7年2月21日						
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 有村 賢治						

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11240115520 号

発行日 令和7年2月21日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和7年2月6日 8時42分 天候(前日) 雨 (当日) 曇			
施 設 の 名 称	(名 称) 南種子町上水道 中央浄水場 (採水地点) 八久保水源			
水 質 区 分	(区 分) 原水 (水道種類) 上水道 (検査目的) クリプトス [®] ポリジウム等対策指針			
検 査 分 類	クリプトス [®] ポリジウム等 原水			
採 水 者	(氏 名) 小田 (所 属) 水道課			
採 水 時	(気 温) 6.2℃ (水 温) 16.2℃ (残留塩素) *****			
N0	検 査 項 目 名	検 査 結 果	単 位	備 考
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L	
2	ジアルジア	検出されない	/10L	
	ー以下余白ー			
備 考				
検 査 期 日	令和7年2月7日 ～ 令和7年2月21日			
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 有村 賢治			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1
依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

鹿児島県 第 11240115310 号
発行日 令和7年2月14日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市千次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年2月6日	10時10分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 島間浄水場 島間配水池系 (採水地点) 小平山集落公民館					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 白元 (所属) 水道課					
採水時	(気温) 6.5℃ (水温) 13.0℃ (残留塩素) 0.3mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	22.6mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.4	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和7年2月6日 ~ 令和7年2月14日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1
依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

鹿児島県 第 11240115320 号
発 行 日 令和7年2月14日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935代 FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和7年2月6日	9時02分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施 設 の 名 称	(名 称) 南種子町上水道 摺久保浄水場 長谷配水池系 (採水地点) 長谷分団消防詰所					
水 質 区 分	(区 分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検 査 分 類	水質基準(9項目)					
採 水 者	(氏 名) 小田 (所 属) 水道課					
採 水 時	(気 温) 8.8℃ (水 温) 14.2℃ (残留塩素) 0.3mg/L					
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	17.2mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	6.7	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備 考						
検 査 期 日	令和7年2月6日 ~ 令和7年2月14日					
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 有村 賢治					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1
依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

鹿児島県 第 11240115330 号
発行日 令和7年2月14日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市互次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年2月6日	9時35分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 摺久保浄水場 平山配水池系 (採水地点) 浜田海水浴場					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 小田 (所属) 水道課					
採水時	(気温) 5.9℃ (水温) 10.5℃ (残留塩素) 0.25mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	17.2mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	6.9	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	—以下余白—					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和7年2月6日 ~ 令和7年2月14日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿児島県 第 11240115340 号
発行日 令和7年2月14日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田 一弘
〒890-8589 鹿児島市西次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年2月6日	9時50分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 西部浄水場 立石配水池系 (採水地点) 西海分団消防詰所					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 臼元	(所属) 水道課				
採水時	(気温) 8.0℃	(水温) 10.2℃	(残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	36.9mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.1	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	—以下余白—					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和7年2月6日 ~ 令和7年2月14日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1
依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

鹿児島県 第 11240115350 号
発 行 日 令和7年2月14日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市千次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8985(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年2月6日		10時16分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施 設 の 名 称		(名 称) 南種子町上水道 西部浄水場 崎原配水池系 (採水地点) 本村集落公民館						
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法		
検 査 分 類		水質基準(9項目)						
採 水 者		(氏 名) 小田		(所 属) 水道課				
採 水 時		(気 温) 8.2℃		(水 温) 12.2℃		(残留塩素) 0.25mg/L		
N0	検 査 項 目 名	検 査 結 果		基 準 値		備 考		
1	一般細菌	0/mL		100/mL以下				
2	大腸菌	検出されない		検出されないこと				
3	塩化物イオン	37.8mg/L		200mg/L以下				
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満		3mg/L以下				
5	pH値	7.4		5.8以上8.6以下				
6	味	異常なし		異常でないこと				
7	臭気	異常なし		異常でないこと				
8	色度	0.5度未満		5度以下				
9	濁度	0.2度未満		2度以下				
	ー 以下余白 ー							
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。								
備 考								
検 査 期 日		令和7年2月6日 ～ 令和7年2月14日						
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号						
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 有村 賢治						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1
依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

鹿児島県 第 11240115360 号
発行日 令和7年2月14日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市吾次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年2月6日	9時36分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 西部浄水場 砂坂配水池系 (採水地点) 砂坂集落公民館					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 白元 (所属) 水道課					
採水時	(気温) 8.5℃ (水温) 9.2℃ (残留塩素) 0.2mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	37.3mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.2	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和7年2月6日 ~ 令和7年2月14日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1
依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

鹿児島県試 第 11240115370 号
発行日 令和7年2月14日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市千次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年2月6日	9時28分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名 称	(名 称) 南種子町上水道 西部浄水場 野尻配水池系 (採水地点) 野尻集落公民館					
水 質 区 分	(区 分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検 査 分 類	水質基準(9項目)					
採 水 者	(氏 名) 白元 (所 属) 水道課					
採 水 時	(気 温) 9.0℃ (水 温) 9.8℃ (残留塩素) 0.3mg/L					
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	36.9mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.2	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	-以下余白-					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備 考						
検 査 期 日	令和7年2月6日 ~ 令和7年2月14日					
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 有村 賢治					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1
依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

鹿児島県 第 11240115380 号
発 行 日 令和7年2月14日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市互次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和7年2月6日	9時02分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施 設 の 名 称	(名 称) 南種子町上水道 西部浄水場 小田配水池系 (採水地点) 小田集落公民館					
水 質 区 分	(区 分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検 査 分 類	水質基準(9項目)					
採 水 者	(氏 名) 白元 (所 属) 水道課					
採 水 時	(気 温) 7.0℃ (水 温) 11.0℃ (残留塩素) 0.25mg/L					
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	36.9mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.2	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備 考						
検 査 期 日	令和7年2月6日 ~ 令和7年2月14日					
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 有村 賢治					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1
依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

鹿児島県 第 11240115390 号
発行日 令和7年2月14日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市互次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年2月6日	8時58分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 西部浄水場 下西目配水池系 (採水地点) 高田氏 宅					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 白元 (所属) 水道課					
採水時	(気温) 8.5℃ (水温) 10.0℃ (残留塩素) 0.25mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	37.0mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.2	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和7年2月6日 ~ 令和7年2月14日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1
依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

鹿児島薬試 第 11240115400 号
発行日 令和7年2月14日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市互次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年2月6日		10時07分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施 設 の 名 称		(名 称) 南種子町上水道 中央浄水場 下中配水池系						
		(採水地点) 下中分団消防詰所						
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法		
検 査 分 類		水質基準(9項目)						
採 水 者 採 水 時		(氏 名) 小田		(所 属) 水道課				
		(気 温) 5.9℃		(水 温) 14.5℃		(残留塩素) 0.35mg/L		
NO	検 査 項 目 名			検 査 結 果		基 準 値		備 考
1	一般細菌			0/mL		100/mL以下		
2	大腸菌			検出されない		検出されないこと		
3	塩化物イオン			18.8mg/L		200mg/L以下		
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)			0.3mg/L未満		3mg/L以下		
5	pH値			7.4		5.8以上8.6以下		
6	味			異常なし		異常でないこと		
7	臭気			異常なし		異常でないこと		
8	色度			0.5度未満		5度以下		
9	濁度			0.2度未満		2度以下		
	ー 以下余白 ー							
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。								
備 考								
検 査 期 日		令和7年2月6日 ～ 令和7年2月14日						
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号						
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 有村 賢治						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿児島県 第 11240115410 号
発行日 令和7年2月14日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市幸次郎二丁目8番15号
電話 099-258-8985(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年2月6日		9時17分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施 設 の 名 称		(名 称) 南種子町上水道 中央浄水場 上里配水池系 (採水地点) 上里集落公民館						
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法		
検 査 分 類		水質基準(9項目)						
採 水 者		(氏 名) 小田		(所 属) 水道課				
採 水 時		(気 温) 4.1℃		(水 温) 10.1℃		(残留塩素) 0.25mg/L		
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果		基 準 値		備 考		
1	一般細菌	0/mL		100/mL以下				
2	大腸菌	検出されない		検出されないこと				
3	塩化物イオン	18.5mg/L		200mg/L以下				
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満		3mg/L以下				
5	pH値	7.3		5.8以上8.6以下				
6	味	異常なし		異常でないこと				
7	臭気	異常なし		異常でないこと				
8	色度	0.5度未満		5度以下				
9	濁度	0.2度未満		2度以下				
	ー以下余白ー							
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。								
備 考								
検 査 期 日		令和7年2月6日 ～ 令和7年2月14日						
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号						
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 有村 賢治						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1
依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

鹿児島県 第 11240115420 号
発行日 令和7年2月14日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市互次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年2月6日	10時25分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 中央浄水場 西之配水池系 (採水地点) 西之分団消防詰所					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 小田		(所属) 水道課			
採水時	(気温) 8.2℃		(水温) 11.9℃		(残留塩素) 0.25mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	18.5mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.4	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和7年2月6日 ~ 令和7年2月14日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿児島県薬試 第 11240115430 号
発行日 令和7年2月14日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市千太郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935代 FAX 099-255-2850

採水年月日		令和7年2月6日		8時38分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称		(名称) 南種子町上水道 中央浄水場 野大野配水池系 (採水地点) キャトルセンター						
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法		
検査分類		水質基準(9項目)						
採水者		(氏名) 白元		(所 属) 水道課				
採水時		(気温) 7.0℃		(水温) 12.4℃		(残留塩素) 0.35mg/L		
NO	検査項目名	検査結果		基準値		備考		
1	一般細菌	0/mL		100/mL以下				
2	大腸菌	検出されない		検出されないこと				
3	塩化物イオン	18.4mg/L		200mg/L以下				
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満		3mg/L以下				
5	pH値	7.2		5.8以上8.6以下				
6	味	異常なし		異常でないこと				
7	臭気	異常なし		異常でないこと				
8	色度	0.5度未満		5度以下				
9	濁度	0.2度未満		2度以下				
	ー以下余白ー							
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。								
備考								
検査期日		令和7年2月6日 ～ 令和7年2月14日						
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者		水質検査部門管理者 有村 賢治						