

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿児島県 第 11250016550 号

発行日 令和7年5月21日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市海次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年5月14日		10時22分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 南種子町上水道 島間浄水場 島間配水池系 (採水地点) 小平山集落公民館							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(9項目)							
採 水 者		(氏 名) 日高		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 24.1 ℃		(水 温) 20.9 ℃		(残留塩素) 0.25mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果		基 準 値		備 考			
1	一般細菌	0/mL		100/mL以下					
2	大腸菌	検出されない		検出されないこと					
3	塩化物イオン	20.9mg/L		200mg/L以下					
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L		3mg/L以下					
5	pH値	7.1		5.8以上8.6以下					
6	味	異常なし		異常でないこと					
7	臭気	異常なし		異常でないこと					
8	色度	0.5度未満		5度以下					
9	濁度	0.2度未満		2度以下					
	ー以下余白ー								

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和7年5月14日 ~ 令和7年5月21日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿児島県 第 11250016560 号

発行日 令和7年5月21日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市厚次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年5月14日		9時35分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 南種子町上水道 摺久保浄水場 長谷配水池系 (採水地点) 長谷分団消防詰所							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(9項目)							
採 水 者		(氏 名) 小田		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 23.0 ℃		(水 温) 21.0 ℃		(残留塩素) 0.25mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果		基 準 値		備 考			
1	一般細菌	0/mL		100/mL以下					
2	大腸菌	検出されない		検出されないこと					
3	塩化物イオン	17.8mg/L		200mg/L以下					
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満		3mg/L以下					
5	pH値	6.6		5.8以上8.6以下					
6	味	異常なし		異常でないこと					
7	臭気	異常なし		異常でないこと					
8	色度	0.5度未満		5度以下					
9	濁度	0.2度未満		2度以下					
	ー以下余白ー								

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和7年5月14日 ~ 令和7年5月21日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿児島県 第 11250016570 号

発行日 令和7年5月21日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市海次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年5月14日		10時05分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 南種子町上水道 摺久保浄水場 平山配水池系 (採水地点) 浜田海水浴場							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(9項目)							
採 水 者		(氏 名) 小田		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 26.1 ℃		(水 温) 22.0 ℃		(残留塩素) 0.25mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果		基 準 値		備 考			
1	一般細菌	0/mL		100/mL以下					
2	大腸菌	検出されない		検出されないこと					
3	塩化物イオン	17.7mg/L		200mg/L以下					
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満		3mg/L以下					
5	pH値	6.7		5.8以上8.6以下					
6	味	異常なし		異常でないこと					
7	臭気	異常なし		異常でないこと					
8	色度	0.5度未満		5度以下					
9	濁度	0.2度未満		2度以下					
	ー 以下余白 ー								
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									

備考	
検査期日	令和7年5月14日 ~ 令和7年5月21日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿児島県 第 11250016580 号

発行日 令和7年5月21日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市厚次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年5月14日		10時05分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 南種子町上水道 西部浄水場 立石配水池系							
		(採水地点) 西海分団消防詰所							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(9項目)							
採 水 者		(氏 名) 日高		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 25.9 ℃		(水 温) 22.1 ℃		(残留塩素) 0.30mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果		基 準 値		備 考			
1	一般細菌	2/mL		100/mL以下					
2	大腸菌	検出されない		検出されないこと					
3	塩化物イオン	36.8mg/L		200mg/L以下					
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満		3mg/L以下					
5	pH値	7.1		5.8以上8.6以下					
6	味	異常なし		異常でないこと					
7	臭気	異常なし		異常でないこと					
8	色度	0.5度未満		5度以下					
9	濁度	0.2度未満		2度以下					
	ー以下余白ー								
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									

備考	
検査期日	令和7年5月14日 ~ 令和7年5月21日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿児島県 第 11250016590 号

発行日 令和7年5月21日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市耳次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年5月14日		10時44分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 南種子町上水道 西部浄水場 崎原配水池系 (採水地点) 本村集落公民館							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(9項目)							
採 水 者		(氏 名) 小田		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 24.0 ℃		(水 温) 22.0 ℃		(残留塩素) 0.30mg/L			
N0	検 査 項 目 名			検 査 結 果		基 準 値		備 考	
1	一般細菌			0/mL		100/mL以下			
2	大腸菌			検出されない		検出されないこと			
3	塩化物イオン			36.5mg/L		200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)			0.3mg/L未満		3mg/L以下			
5	pH値			7.4		5.8以上8.6以下			
6	味			異常なし		異常でないこと			
7	臭気			異常なし		異常でないこと			
8	色度			0.5度未満		5度以下			
9	濁度			0.2度未満		2度以下			
	ー以下余白ー								

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和7年5月14日 ~ 令和7年5月21日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿児島県 第 11250016600 号
発行日 令和7年5月21日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市厚次郎二丁目8番15号
電話 099-258-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年5月14日	9時54分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 西部浄水場 砂坂配水池系 (採水地点) 砂坂集落公民館					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 日高 (所属) *****					
採水時	(気温) 23.1℃ (水温) 19.9℃ (残留塩素) 0.25mg/L					
N0	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	37.1mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.1	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー 以下余白 ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和7年5月14日 ~ 令和7年5月21日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿児島県 第 11250016610 号

発行日 令和7年5月21日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市厚次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年5月14日		9時46分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 南種子町上水道 西部浄水場 野尻配水池系 (採水地点) 野尻集落公民館							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(9項目)							
採 水 者		(氏 名) 日高		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 24.1 ℃		(水 温) 22.1 ℃		(残留塩素) 0.25mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果		基 準 値		備 考			
1	一般細菌	0/mL		100/mL以下					
2	大腸菌	検出されない		検出されないこと					
3	塩化物イオン	36.9mg/L		200mg/L以下					
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満		3mg/L以下					
5	pH値	7.2		5.8以上8.6以下					
6	味	異常なし		異常でないこと					
7	臭気	異常なし		異常でないこと					
8	色度	0.5度未満		5度以下					
9	濁度	0.2度未満		2度以下					
	ー以下余白ー								
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									

備考	
検査期日	令和7年5月14日 ～ 令和7年5月21日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿児島県 第 11250016620 号
発行日 令和7年5月21日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市厚次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年5月14日	9時14分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 西部浄水場 小田配水池系 (採水地点) 小田集落公民館					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 日高 (所属) *****					
採水時	(気温) 21.5℃ (水温) 21.9℃ (残留塩素) 0.25mg/L					
N0	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	37.3mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.1	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和7年5月14日 ~ 令和7年5月21日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿児島県試 第 11250016630 号

発行日 令和7年5月21日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市厚次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年5月14日		9時06分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 南種子町上水道 西部浄水場 下西目配水池系 (採水地点) 高田氏 宅							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(9項目)							
採 水 者		(氏 名) 日高		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 22.1 ℃		(水 温) 21.9 ℃		(残留塩素) 0.25mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果		基 準 値		備 考			
1	一般細菌	0/mL		100/mL以下					
2	大腸菌	検出されない		検出されないこと					
3	塩化物イオン	37.3mg/L		200mg/L以下					
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満		3mg/L以下					
5	pH値	7.2		5.8以上8.6以下					
6	味	異常なし		異常でないこと					
7	臭気	異常なし		異常でないこと					
8	色度	0.5度未満		5度以下					
9	濁度	0.2度未満		2度以下					
	ー以下余白ー								
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									

備考	
検査期日	令和7年5月14日 ~ 令和7年5月21日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿児島県 第 11250016640 号

発行日 令和7年5月21日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市海老原二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年5月14日	10時32分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 中央浄水場 下中配水池系 (採水地点) 下中分団消防詰所					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 小田 (所属) *****					
採水時	(気温) 24.0℃ (水温) 24.0℃ (残留塩素) 0.20mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	18.2mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.2	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和7年5月14日 ~ 令和7年5月21日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿児島県 第 11250016650 号

発行日 令和7年5月21日


依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市早次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850



採 水 年 月 日		令和7年5月14日		9時48分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 南種子町上水道 中央浄水場 上里配水池系 (採水地点) 上里集落公民館							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(9項目)							
採 水 者		(氏 名) 小田		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 24.0 ℃		(水 温) 20.7 ℃		(残留塩素) 0.15mg/L			
N0	検 査 項 目 名			検 査 結 果		基 準 値		備 考	
1	一般細菌			0/mL		100/mL以下			
2	大腸菌			検出されない		検出されないこと			
3	塩化物イオン			18.5mg/L		200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)			0.3mg/L未満		3mg/L以下			
5	pH値			7.4		5.8以上8.6以下			
6	味			異常なし		異常でないこと			
7	臭気			異常なし		異常でないこと			
8	色度			0.5度未満		5度以下			
9	濁度			0.2度未満		2度以下			
	ー 以下余白 ー								

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和7年5月14日 ~ 令和7年5月21日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿児島県試 第 11250016660 号

発行日 令和7年5月21日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市千次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年5月14日	10時54分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 中央浄水場 西之配水池系 (採水地点) 西之分団消防詰所					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 小田	(所属) *****				
採水時	(気温) 24.0℃	(水温) 22.0℃	(残留塩素) 0.20mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	18.2mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.2	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和7年5月14日 ~ 令和7年5月21日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿児島県試 第 11250016670 号

発行日 令和7年5月21日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市厚次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年5月14日		8時49分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 南種子町上水道 中央浄水場 野大野配水池系 (採水地点) キャトルセンター							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(9項目)							
採 水 者		(氏 名) 日高		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 21.8 ℃		(水 温) 22.8 ℃		(残留塩素) 0.15mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果		基 準 値		備 考			
1	一般細菌	0/mL		100/mL以下					
2	大腸菌	検出されない		検出されないこと					
3	塩化物イオン	18.1mg/L		200mg/L以下					
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満		3mg/L以下					
5	pH値	7.1		5.8以上8.6以下					
6	味	異常なし		異常でないこと					
7	臭気	異常なし		異常でないこと					
8	色度	0.5度未満		5度以下					
9	濁度	0.2度未満		2度以下					
	ー 以下余白 ー								
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									

備考	
検査期日	令和7年5月14日 ~ 令和7年5月21日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11250016680 号

発行日 令和7年5月21日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和7年5月14日	10時40分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施 設 の 名 称	(名 称) 南種子町上水道 島間浄水場 (採水地点) 島間水源 (島間川支流)					
水 質 区 分	(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針	
検 査 分 類	指標菌					
採 水 者	(氏 名) 日高		(所 属) *****			
採 水 時	(気 温) 23.1 ℃		(水 温) 18.1 ℃		(残留塩素) *****	
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果		単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)	3		/100mL		
	ー以下余白ー					
備 考						
検 査 期 日	令和7年5月14日 ～ 令和7年5月21日					
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11250016690 号

発行日 令和7年5月21日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和7年5月14日	10時50分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施 設 の 名 称	(名 称) 南種子町上水道 島間浄水場 (採水地点) 拂山水源					
水 質 区 分	(区 分) 原水 (水道種類) 上水道 (検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針					
検 査 分 類	指標菌					
採 水 者	(氏 名) 日高 (所 属) *****					
採 水 時	(気 温) 23.5 ℃ (水 温) 19.8 ℃ (残留塩素) *****					
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果		単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)	検出されない		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)	0		/100mL		
	ー以下余白ー					
備 考						
検 査 期 日	令和7年5月14日 ～ 令和7年5月21日					
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11250016700 号

発行日 令和7年5月21日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年5月14日		9時25分	天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 南種子町上水道 摺久保浄水場 (採水地点) 長谷水源 (摺久保)						
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針		
検 査 分 類		指標菌						
採 水 者		(氏 名) 小田		(所 属) *****				
採 水 時		(気 温) 20.4 ℃		(水 温) 20.0 ℃		(残留塩素) *****		
N0	検 査 項 目 名			検 査 結 果		単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)			検出されない		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			0		/100mL		
	ー以下余白ー							
備 考								
検 査 期 日		令和7年5月14日 ～ 令和7年5月21日						
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子						

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11250016710 号

発行日 令和7年5月21日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年5月14日	9時35分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称)南種子町上水道 西部浄水場 (採水地点)西部水源					
水質区分	(区 分)原水		(水道種類)上水道		(検査目的)クリプトスポリジウム等対策指針	
検査分類	指標菌					
採水者	(氏 名)日高		(所 属)*****			
採水時	(気 温)24.1℃		(水 温)22.9℃		(残留塩素)*****	
N0	検 査 項 目 名	検 査 結 果		単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)	検出されない		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL		
	-以下余白-					
備 考						
検 査 期 日	令和7年5月14日 ～ 令和7年5月21日					
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1
依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

鹿児島県 第 11250016720 号
発行日 令和7年5月21日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代) F A X 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年5月14日		8時45分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 南種子町上水道 中央浄水場 (採水地点) 八久保水源							
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検 査 分 類		指標菌							
採 水 者		(氏 名) 小田		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 20.0 ℃		(水 温) 19.0 ℃		(残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名			検 査 結 果			単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)			検出する			/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			0			/100mL		
	－以下余白－								
備 考									
検 査 期 日		令和7年5月14日 ～ 令和7年5月21日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11250016730 号

発行日 令和7年5月21日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和7年5月14日	9時01分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施 設 の 名 称	(名 称) 南種子町上水道 中央浄水場 (採水地点) 小比良水源					
水 質 区 分	(区 分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検 査 分 類	指標菌					
採 水 者	(氏 名) 小田	(所 属) *****				
採 水 時	(気 温) 18.5 ℃	(水 温) 19.0 ℃	(残留塩素) *****			
N0	検 査 項 目 名	検 査 結 果	単 位	備 考		
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL			
2	嫌気性芽胞菌 (定量)	1	/100mL			
	ー 以下余白 ー					
備 考						
検 査 期 日	令和7年5月14日 ～ 令和7年5月21日					
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11250016740 号

発行日 令和7年5月21日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年5月14日	9時09分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称)南種子町上水道 中央浄水場 (採水地点)第5水源					
水質区分	(区 分)原水	(水道種類)上水道	(検査目的)クリプトスポリジウム等対策指針			
検査分類	指標菌					
採水者	(氏 名)小田	(所 属)*****				
採水時	(気 温)20.1℃	(水 温)23.0℃	(残留塩素)*****			
N0	検 査 項 目 名	検 査 結 果		単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)	検出されない		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)	0		/100mL		
	-以下余白-					
備考						
検査期日	令和7年5月14日 ～ 令和7年5月21日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11250018060 号

発行日 令和7年5月28日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 三弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年5月14日 10時40分 天候(前日) 晴 (当日) 晴						
施設の名称	(名 称)南種子町上水道 島間浄水場 (採水地点)島間水源（島間川支流）						
水质区分	(区 分)原水 (水道種類)上水道 (検査目的)クリプトスポリジウム等対策指針						
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水						
採水者	(氏 名)日高 (所 属)*****						
採水時	(気 温)23.1℃ (水 温)18.1℃ (残留塩素)*****						
N0	検 査 項 目 名		検 査 結 果		単 位	備 考	
1	クリプトスポリジウム		検出されない		/10L		
2	ジアルギア		検出されない		/10L		
	ー以下余白ー						
備 考							
検 査 期 日		令和7年5月15日 ～ 令和7年5月28日					
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11250018070 号

発行日 令和7年5月28日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和7年5月14日				9時25分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施 設 の 名 称	(名 称) 南種子町上水道 摺久保浄水場 (採水地点) 長谷水源 (摺久保)								
水 質 区 分	(区 分) 原水 (水道種類) 上水道 (検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針								
検 査 分 類	クリプトスポリジウム等 原水								
採 水 者	(氏 名) 小田 (所 属) *****								
採 水 時	(気 温) 20.4 ℃ (水 温) 20.0 ℃ (残留塩素) *****								
NO	検 査 項 目 名			検 査 結 果			単 位	備 考	
1	クリプトスポリジウム			検出されない			/10L		
2	ジアルジア			検出されない			/10L		
	ー以下余白ー								
備 考									
検 査 期 日		令和7年5月15日 ～ 令和7年5月28日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11250018080 号

発行日 令和7年5月28日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年5月14日		8時45分		天候(前日) 晴		(当日) 晴			
施 設 の 名 称		(名 称) 南種子町上水道 中央浄水場 (採水地点) 八久保水源									
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針					
検 査 分 類		クリプトスポリジウム等 原水									
採 水 者		(氏 名) 小田		(所 属) *****							
採 水 時		(気 温) 20.0 ℃		(水 温) 19.0 ℃		(残留塩素) *****					
N0	検 査 項 目 名			検 査 結 果			単 位		備 考		
1	クリプトスポリジウム			検出されない			/10L				
2	ジアルジア			検出されない			/10L				
	ー以下余白ー										
備 考											
検 査 期 日		令和7年5月15日 ～ 令和7年5月28日									
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号									
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子									

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11250018090 号

発行日 令和7年5月28日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年5月14日	9時01分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称)南種子町上水道 中央浄水場 (採水地点)小比良水源					
水质区分	(区 分)原水 (水道種類)上水道 (検査目的)クリプトスポリジウム等対策指針					
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水					
採水者	(氏名)小田 (所 属)*****					
採水時	(気温)18.5℃ (水温)19.0℃ (残留塩素)*****					
N0	検 査 項 目 名	検 査 結 果		単 位	備 考	
1	クリプトスポリジウム	検出されない		/10L		
2	ジアルギア	検出されない		/10L		
	-以下余白-					
備 考						
検査期日	令和7年5月15日 ～ 令和7年5月28日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿県薬試 第 11250022580 号

発行日 令和7年6月16日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2856

採 水 年 月 日		令和7年5月28日		9時50分		天候(前日) 曇		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 南種子町上水道 島間浄水場 (採水地点) 島間水源 (島間川支流)							
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(39項目)							
採 水 者		(氏 名) 坂口 透馬		(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会					
採 水 時		(気 温) 21.0℃		(水 温) 20.2℃		(残留塩素) *****			
N0	検 査 項 目 名	検 査 結 果	参 考 値 ※	N0	検 査 項 目 名	検 査 結 果	参 考 値 ※		
1	一般細菌	930/mL	100/mL以下	27	塩化物イオン	16.8mg/L	200mg/L以下		
2	大腸菌	検出する	検出されないこと	28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	29mg/L	300mg/L以下		
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	蒸発残留物	83mg/L	500mg/L以下		
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下		
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下		
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	pH値	7.6	5.8以上8.6以下		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.2mg/L	10mg/L以下	37	臭気	異常なし	異常でないこと		
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	色度	1.9度	5度以下		
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	濁度	1.7度	2度以下		
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下		ー以下余白ー				
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下						
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
21	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下						
22	アルミニウム及びその化合物	0.22mg/L	0.2mg/L以下						
23	鉄及びその化合物	0.17mg/L	0.3mg/L以下						
24	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下						
25	ナトリウム及びその化合物	12.1mg/L	200mg/L以下						
26	マンガン及びその化合物	0.018mg/L	0.05mg/L以下						
※参考値は水道法の基準値を掲載しています。									
検 査 期 日		令和7年5月28日 ～ 令和7年6月16日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿児島県試 第 11250022590 号

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

発行日 令和7年6月16日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島県南種子町丁目8番15号

電話 099-253-8855 FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年5月28日		9時40分		天候(前日) 曇		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 南種子町上水道 島間浄水場 (採水地点) 拂山水源							
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(39項目)							
採 水 者		(氏 名) 坂口 透馬		(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会					
採 水 時		(気 温) 22.0℃		(水 温) 20.0℃		(残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	参 考 値 ※	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	参 考 値 ※		
1	一般細菌	2/mL	100/mL以下	27	塩化物イオン	16.1mg/L	200mg/L以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	39mg/L	300mg/L以下		
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	蒸発残留物	98mg/L	500mg/L以下		
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下		
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下		
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	pH値	6.6	5.8以上8.6以下		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.4mg/L	10mg/L以下	37	臭気	異常なし	異常でないこと		
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	色度	0.5度未満	5度以下		
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	濁度	0.2度未満	2度以下		
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下		ー以下余白ー				
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下						
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
21	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下						
22	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下						
23	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下						
24	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下						
25	ナトリウム及びその化合物	14.0mg/L	200mg/L以下						
26	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下						

※参考値は水道法の基準値を掲載しています。

検査期日	令和7年5月28日 ~ 令和7年6月16日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿県薬試 第 11250022600 号

発行日 令和7年6月16日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年5月28日		9時25分	天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 南種子町上水道 摺久保浄水場 (採水地点) 長谷水源 (摺久保)						
水質区分	(区 分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法				
検査分類	水質基準(39項目)						
採水者	(氏 名) 坂口 透馬			(所 属) (公社) 鹿児島県薬剤師会			
採水時	(気 温) 20.3℃		(水 温) 20.2℃		(残留塩素) *****		
N0	検査項目名	検査結果	参考値※	N0	検査項目名	検査結果	参考値※
1	一般細菌	3/mL	100/mL以下	27	塩化物イオン	16.7mg/L	200mg/L以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	36mg/L	300mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	蒸発残留物	105mg/L	500mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	pH値	6.5	5.8以上8.6以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.2mg/L	10mg/L以下	37	臭気	異常なし	異常でないこと
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	色度	0.5度未満	5度以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	濁度	0.2度未満	2度以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下		ー以下余白ー		
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下				
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
21	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下				
22	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下				
23	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下				
24	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下				
25	ナトリウム及びその化合物	14.3mg/L	200mg/L以下				
26	マンガン及びその化合物	0.002mg/L	0.05mg/L以下				

※参考値は水道法の基準値を掲載しています。

検 査 期 日	令和7年5月28日 ～ 令和7年6月16日
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿児島県 第 11250022610 号

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

発行日 令和7年6月16日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一 祐
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2856

採 水 年 月 日		令和7年5月28日		10時50分		天候(前日) 曇		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 南種子町上水道 西部浄水場 (採水地点) 西部水源							
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(39項目)							
採 水 者		(氏 名) 坂口 透馬			(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会				
採 水 時		(気 温) 26.0℃		(水 温) 20.7℃		(残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	参 考 値 ※	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	参 考 値 ※		
1	一般細菌	38/mL	100/mL以下	27	塩化物イオン	35.5mg/L	200mg/L以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	100mg/L	300mg/L以下		
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	蒸発残留物	216mg/L	500mg/L以下		
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下		
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下		
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	pH値	7.6	5.8以上8.6以下		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.8mg/L	10mg/L以下	37	臭気	異常なし	異常でないこと		
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L	0.8mg/L以下	38	色度	0.5度未満	5度以下		
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	濁度	0.2度未満	2度以下		
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下		ー 以下余白 ー				
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下						
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
21	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下						
22	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下						
23	鉄及びその化合物	0.05mg/L	0.3mg/L以下						
24	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下						
25	ナトリウム及びその化合物	33.3mg/L	200mg/L以下						
26	マンガン及びその化合物	0.039mg/L	0.05mg/L以下						

※参考値は水道法の基準値を掲載しています。

検査期日	令和7年5月28日 ~ 令和7年6月16日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

検 査 期 日	令和7年5月28日 ～ 令和7年6月16日
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11250022630 号

発行日 令和7年6月16日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和7年5月28日		9時00分	天候(前日)	曇	(当日)	晴
施 設 の 名 称	(名 称) 南種子町上水道 中央浄水場 (採水地点) 小比良水源						
水 質 区 分	(区 分) 原水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検 査 分 類	水質基準(39項目)						
採 水 者	(氏 名) 坂口 透馬		(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会				
採 水 時	(気 温) 20.0℃		(水 温) 19.7℃		(残留塩素) *****		
N0	検 査 項 目 名	検 査 結 果	参 考 値※	N0	検 査 項 目 名	検 査 結 果	参 考 値※
1	一般細菌	290/mL	100/mL以下	27	塩化物イオン	19.6mg/L	200mg/L以下
2	大腸菌	検出する	検出されないこと	28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	44mg/L	300mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	蒸発残留物	126mg/L	500mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	pH値	7.6	5.8以上8.6以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.1mg/L	10mg/L以下	37	臭気	異常なし	異常でないこと
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	色度	1.9度	5度以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	濁度	4.5度	2度以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下		－以下余白－		
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下				
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下				
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
21	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下				
22	アルミニウム及びその化合物	0.72mg/L	0.2mg/L以下				
23	鉄及びその化合物	0.55mg/L	0.3mg/L以下				
24	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下				
25	ナトリウム及びその化合物	15.3mg/L	200mg/L以下				
26	マンガン及びその化合物	0.022mg/L	0.05mg/L以下				
※参考値は水道法の基準値を掲載しています。							
検 査 期 日	令和7年5月28日 ～ 令和7年6月16日						
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子						

水質検査結果書


住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2 7 9 3 番地 1

鹿児島県 第 11250022640 号

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

発行日 令和7年6月16日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会



会長 小田原 一 郎

〒890-8589 鹿児島県南種子町中之上 8 番 15 号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2856

採 水 年 月 日		令和7年5月28日		9時10分		天候(前日) 曇		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 南種子町上水道 中央浄水場 (採水地点) 第5水源							
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(39項目)							
採 水 者		(氏 名) 坂口 透馬		(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会					
採 水 時		(気 温) 21.8℃		(水 温) 19.1℃		(残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	参 考 値 ※	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	参 考 値 ※		
1	一般細菌	4/mL	100/mL以下	27	塩化物イオン	17.0mg/L	200mg/L以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	55mg/L	300mg/L以下		
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	蒸発残留物	120mg/L	500mg/L以下		
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下		
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下		
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	pH値	6.8	5.8以上8.6以下		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.6mg/L	10mg/L以下	37	臭気	異常なし	異常でないこと		
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	色度	0.5度未満	5度以下		
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	濁度	0.2度未満	2度以下		
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下		ー以下余白ー				
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下						
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
21	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下						
22	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下						
23	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下						
24	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下						
25	ナトリウム及びその化合物	15.1mg/L	200mg/L以下						
26	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下						

※参考値は水道法の基準値を掲載しています。

検査期日	令和7年5月28日 ~ 令和7年6月16日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿県薬試 第 11250022650 号

発行日 令和7年6月16日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

鹿県薬試 第 11250022660 号

発行日 令和7年6月16日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿県薬試 第 11250022670 号

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

発行日 令和7年6月16日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代) F A X 099-255-2850

[illegible]

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿鼎藥試 第 11250022680 号

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

発行日 令和7年6月16日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) F A X 099-255-2850

[illegible]

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿嶋薬試 第 11250022690 号

発行日 令和7年6月16日

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

鹿鼎藥試 第 11250022700 号

発行日 令和7年6月16日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) F A X 099-255-2850

[illegible]

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

鹿県薬試 第 11250022710 号

発行日 令和7年6月16日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]